




Powierzchnia rzutu klatek schodowych		obliczeniowa powierzchnia czynna oddymiania
lokalizacja	F [m ²]	$A_{czyna} = 5\% F$ [m ²]
KLATKA K1		
parter	40,34	
I piętro	45,93	
II piętro	47,07	
III piętro	11,12	
powierzchnia maksymalna klatka K1	47,07	47,07x5%=2,35
KLATKA K2		
parter	54,13	
I piętro	19,73	
II piętro	19,42	
III piętro	18,41	
powierzchnia maksymalna klatka K2	54,13	54,13x5%=2,71

Legenda:

-  ścianka działowa lekka spełniająca wymagania ppoż.
-  ścianki, zamurowania (cegła pełna lub bloczki betonowe na zaprawie cementowo-wapiennej otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym)
-  dwuteownik szerokostopowy HEA160 (2x3,50m)