



LEGENDA SSP

- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Dualna czujka dymu i temperatury
- Wyniesiony wskaźnik zadziałania
- Pętlowy element sterujący (4 WE / 4 WY)
- Pętlowy element monitorujący (4WE)
- Oznaczenie elementu wg:
 - X - nr centrali
 - Y - nr pętli dozoru
 - Z - nr elementu na pętli
 - O - pętla czujka dymu
 - O - pętla czujka temperatury
 - O - pętla czujka dymu i temperatury
- Signalizator akustyczny
- YnTKS Yew 2x0,8 - pętla dozoru
- HTKSHew 2x1,0 E90 - pętla sterownicza
- HTKSHew 2x1,0 E90 - pętla sygnalizacyjna
- NHXH FE180E90 3x2,5 - linia zasilająca
- HTKSHew 2x1,0 E90 - linia komunikacyjna

- WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPowiednimi RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ ORSEM TECHNICZNYMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH WYMIARY W MILIMETRACH.
- WSZYSTKIE WYBRANE MATERIAŁY WYMAGAŁO ZGODY KLIĘTA.
- PRZEŚCIEŁNIA INSTALACJE PRZEZ SCIAŁY I STROPY ODDZIELONE P.POZ. NALEŻY WYKONAĆ I UZCZELNIĆ ZGODNIE Z ODPowiednimi PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEŻY RÓWNIEŻ UWZGLĘDNIĆ WARUNKI ZAWARTE W OPISOWANYCH BRANŻOWYCH.
- NE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU.
- WSZYSTKIE ZMIANY LOKALIZACJI I NUMERACJI ELEMENTÓW JAK I PRZERUSTÓW KABLOWYCH MUSZA ZOSTAĆ UWZGLĘDNIŁE W DOKUMENTACJI POMIOWAWCZEJ.
- TYPY PRZEWODÓW WSKAZANO NA SCHEMACIE CENTRALI.
- WSZYSTKIE KABLE E90 UKŁADAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA MOCOWANIA ORAZ APROBATAMI TECHNICZNYMI CNBP.
- OSŁO CENTRALE ZAMONTOWAĆ ANALOGICZNE.
- WSZYSTKIE KABLE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MUSZA BYĆ MONTOWANE CERTYFIKOWANYMI UCHWYTAMI Z APROBATĄ CNBP.

RZECZOZNAWCA DO SKŁADU KABELEPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr inż. Eugeniusz Zajączkowski Nr. upr. 21783
Zgodnie z projektem z wymaganiami
dot. zabezpieczenia przeciwpożarowego
bez uwag
[Signature]
[Stamp]

58-304 Wabrzyszych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszków Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszków		
STADIUM	PW	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszkowie		
SKALA	-	TYTUŁ RYSUNKU	System SSP - parter		
NR RYSUNKU	TT-02	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak		
		NR UPRAWNIENI	NBGP-V-7342/3/8/95/96		