

3 piętro (poddasze) - zestawienie powierzchni				Zakres robót do wykonania
nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	powierzchnia przed zmianami [m2]	powierzchnia po zmianach [m2]	
301	korytarz	5,94	3,45	Rozebranie istniejącej ścianki działowej, demontaż drzwi, postawienie nowej ścianki REI60, montaż drzwi EI30S, obicie pozostałych ścianek oraz sufitu do wymaganej REI60, roboty malarskie
302	korytarz	7,86	10,32	Obicie sufitów płytami GKF, roboty malarskie
303	korytarz	8,04	8,04	Obicie sufitów płytami GKF, roboty malarskie
304	korytarz	38,42	14,96	Wydzielenie klatki schodowej ściankami REI60, montaż drzwi p.poż. EI30S, obłożenie sufitu płytami GKF, roboty malarskie
304a	korytarz		7,49	Ścianka REI 60, montaż drzwi p.poż. EI30 na strych, obłożenie sufitu płytami GKF 2x12,5mm dla uzyskania REI 60, roboty malarskie
304b	korytarz		14,31	
305	pomieszczenie	38,90	38,90	
306	archiwum	43,57	44,85	Rozebranie istniejących ścianek, obłożenie sufitu 2xGKF12,5mm do uzyskania REI 60, wymiana drzwi na p.poż. EI60, roboty malarskie
307	kotłownia gazowa	19,93	19,93	
308	pomieszczenie pomocnicze	23,14	23,14	
309	strych	16,57	16,57	
310	strych	18,72	18,72	
311	schowek	2,77	2,77	
312	schowek	2,80	2,80	
313	WC	2,35	2,35	
314	przedsionek WC	4,82	4,82	
315	schowek	2,29	2,29	
316	strych	20,97	20,97	
317	archiwum	39,77	40,30	Rozebranie istniejących ścianek, obłożenie ściany oraz sufitu płytami GKF 2x12,5mm do uzyskania REI 60, wymiana drzwi na ppoż. EI60, roboty malarskie
318	magazyn	16,89	16,89	
319	magazyn	16,83	16,83	
320	archiwum	14,63	14,63	Obłożenie ścianki i sufitu 2x płyta GKF 12,5mm do uzyskania wymaganej wytrzymałości REI60, wymiana drzwi na ppoż. EI 60, roboty malarskie
321	strych	11,36	7,48	Montaż belek stalowych, wykucie otworu napowietrzającego, wydzielenie ściankami REI60 szybu klapy oddymiającej, montaż drzwi EI 30, wykonanie tynków, roboty malarskie
322	strych	8,14	8,14	
323	strych	64,25	64,25	
324	wejście na strych z klatki K2	4,46	4,46	
	razem:	433,42	429,66	
3-K1	klatka schodowa	7,67	7,67	powierzchnia w rzucie: (7,67+ 3,45)=11,12m ^{2}
3-K2	klatka schodowa	6,76	6,76	powierzchnia w rzucie: (3,45+14,96)=18,41m ^{2}
	ogółem:	447,85	444,18	

zestawienie drzwi do wymiany/montażu									
nr	drzwi ppoż. stalowe	EI30S dwuskrzydłowe	EI30S L	EI30S P	EI30 L	EI30 p	EI60 L	EI60 P	razem:
III PIĘTRO									
1	80x200	0	1	0	1	0	1	0	3
2	90x200	0	2	3	1	0	0	2	8
III piętro razem [szt.]:		0	3	3	2	0	1	2	11

58-304 Wałbrzych
ul. 3 Maja 3/4
USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA
tel. 502 781 686;
emaile: czempkowskazofia@gmail.com

DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów
STADIUM	PAB	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Rzut 3 piętra - projektowane zmiany
NR RYSUNKU	5	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01