



- UWAGA:
- DOPUSZCZA SIĘ PODŁĄCZENIE KABLAMI SYGNAŁU Z CENTRAŁKI POGODOWEJ POMIĘDZY DWOMA CENTRALAMI ODDYMIANIA
  - ZAŁĘCA SIĘ PODŁĄCZENIE CENTRAL ODDYMIANIA DO SYSTEMU SSP POPRZE MODUŁ PĘTLOWY W CENTRALACH ODDYMIANIA UCS
  - PRZED MONTAŻEM ZWERYFIKOWAĆ IŁOŚĆ I MOC/PRĄD SIŁOWNIKÓW DRZWIOWYCH DOSTARCZONYCH NA OBIEKT WRAZ Z DRZWIAMI I KLAPAMI

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów	
STADIUM	PW	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	
SKALA	-	TYTUŁ RYSUNKU	Oddymianie - schemat centrali oddymiania KL2	
NR RYSUNKU	TT-22	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak	
		NR UPRAWNIENI	NBGP-V-7342/3/8/95/96	