



Legenda:

- nowe drzwi spełniające wymagania ppoz. drewniane, przed zamówieniem drzwi drewnianych, ich rysunek, kolor – uzgodnić z konserwatorem zabytków
- zamurowania (cegła pełna lub bloczki betonowe na zaprawie cementowo wapienej)
- ścianka działowa lekka o proj. REI/EI
- rozbiórki, wyburzenia

- stolarka do demontażu
- drzwi wewnętrzne drewniane/zabytkowe, drzwi wyposażone w samozamykacz oraz w uszczelkę pęczniejącą (osadczą)

UWAGA:

- kolor czerwony – projektowane zmiany
- kolorem niebieskim zaznaczono istniejące hydranty

1 piętro - zestawienie powierzchni				ilość zatrudnionych osób	Zakres robót do wykonania
nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	powierzchnia przed zmianami [m2]	powierzchnia po zmianach [m2]		
101	gabinet	44,01	44,01	1	
102	gabinet	14,77	14,77	1	
103	sekretariat	12,96	12,96	1	
104	gabinet	10,49	10,49	1	
105	sala ślubów	40,47	40,47	-	Uzupełnienie tynku na zamurowaniu. Odnowienie malatury .
106	sala ślubów -foyer	30,27	30,27	-	
106a	foyer - szatnia	3,51	3,19	-	Odnowienie malatury po przestawieniu ścianki.
107	zaplecze socjalne	3,67	3,67	-	
108	korytarz, komunik.	17,51	17,51	-	
109	hall	31,73	31,73	-	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych EI30S.
110	biuro	12,96	12,96	1	
111	schowek	6,29	6,29	-	
112	biuro	13,33	13,33	1	
113	serwerownia	5,35	5,35	-	
114	biuro	13,04	13,66	-	Demontaż i mponowny montaż drzwi wejściowych z korytarza. Odnowienie malatury po przestawieniu ścianki.
115	korytarz	14,27	5,50	-	Rozzbranie istniejącej ścianki, budowa nowej spełniającej wymagania REI60. Montaż drzwi drewnianych EI 30S. Odnowienie malatury.
115a	korytarz		4,12	-	
115b	korytarz		3,53	-	
116	biuro	17,36	17,36	1	
117	biuro	14,97	14,97	1	
118	biuro	27,91	27,91	2	
119	schowek	2,63	2,63	-	
120	WC	1,44	1,44	-	
120a	przedsionek WC	2,36	2,36	-	
121	biuro	22,62	22,62	2	
122	biuro	27,21	27,21	1	
123	schowek	4,41	4,41	-	
124	schowek	5,96	5,96	-	
125	WC	1,79	1,79	-	
125a	przedsionek WC	2,13	2,13	-	
125b	schowek	1,05	1,05	-	
126	schowek	5,80	5,80	-	
razem:		411,98	411,45	13	
1-K1	klatka schodowa	14,20	14,20	-	powierzchnia w rzucie: (14,20+31,73)=45,93m <sup>2</sup>
1-K2	klatka schodowa	14,23	14,23	-	powierzchnia w rzucie: (14,23+5,50)=19,73m <sup>2</sup>
ogółem:		440,41	439,88	-	

zestawienie drzwi do wymiany/montażu									
nr	lokalizacja	drzwi ppóz. drewniane	EI30S dwuskrzydłowe	EI30S L	EI30S P	EI30 L	EI30 P	EI60 L	EI60 P
I PIĘTRO									
109	komunikacja (hall przy klatce K1)	EI30S 130x200 dwuskrzydłowe	1	0	0	0	0	0	0
115	korytarz przy klatce K2	EI130S 90x200	0	1	1	0	0	0	0
1 piętro - razem (szk.)			1	1	1	0	0	0	0

- 1-K1 - klatka schodowa K1
- 1-K2 - klatka schodowa K2

58-304 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów		
STADIUM	PAB	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie		
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Rzut I piętra - projektowane zmiany		
NR RYSUNKU	3	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
		NR UPRAWNIEN	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01		