

Protokół

**z czynności kontrolnych OSP Sokołowsko w zakresie wydatków finansowych
i gospodarowania majątkiem rzeczowym za 2024 r.,**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych : 05.03.2025 roku

Data zakończenia czynności kontrolnych : 18.08.2025 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Mieroszowa – Andrzej Lipiński

Adres kontrolowanej jednostki: Pl. Niepodległości 1 , 58-350 Mieroszków

Komisja Rewizyjna oświadcza, że kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej i została przeprowadzona zgodnie z § 49 ust.1 Statutu Gminy cyt.:

1. legalności,
2. gospodarności,
3. rzetelności,
4. celowości,
5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Uchwała Budżetowa Nr LXXVI/440/2023 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2023 r. o finansowaniu ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mieroszków na 2024 r., określiła kwotę przyznaną na OSP Sokołowsko tj. 87 200,00 zł.

Na podstawie otrzymanych materiałów źródłowych od Burmistrza Mieroszowa dotyczących wydatków finansowych i zestawienia sprzętu ppoż będącego na wyposażeniu OSP Sokołowsko Komisja Rewizyjna ustaliła:

1. w części poniesionych wydatków:
 - na działania ratownicze – kwota 23 166,62 zł
 - paliwo – kwota 9 180,08 zł
 - zakup części zamiennych i remonty – kwota 7 824,77 zł
 - ZUS i podatki – kwota 4 134,50 zł
 - energia elektryczna - kwota 5 488,13 zł
 - ubezpieczenia – kwota 4 643,63 zł
 - pozostałe tj. opłaty za wodę, ścieki, badania okresowe – kwota 14 367,85 zł.

Ogółem na OSP Sokołowsko wydatkowano kwotę 68 805,59 zł

2. Stan inwentaryzacyjny posiadającego sprzętu OSP Sokołowsko:
 - POJAZDY w ilości 4 sztuk:

- Mercedes-Benz Atego 1530AF, rok produkcji 2014;

- MAGIRUS-DEUTZ, FM 170D 11FA, rok produkcji 1981;
- FORD RANGER, rok produkcji 2011;
- Quad SEGWAY SNARLER AT6 L, rok produkcji 2024.

3. Sprzęt silnikowy (wg poniższego zestawienia):

L.p.	Nazwa i model sprzętu	Miejsce przechowywania	Pojemność zbiornika	Norma zużycia paliwa/godz.
1	Motopompa Honda PH 2400	Mercedes GBA	6,1 l	4 l / godz.
2	Motopompa Yato 3 5,9 hp	Mercedes GBA	3,6 l	2,5 l / godz.
3	V Niagara Honda	Mercedes GBA	1,4 l	1 l / godz.
4	Pompa Holmaro PPU-10	Mercedes GBA	1,2 l	1 l / godz.
5	Agregat prądotwórczy Adler AD4600	Mercedes GBA	13 l	3 l / godz.
6	Opryskiwacz spalinowy Hecht 459	Mercedes GBA	1,5 l	2 l / godz.
7	Wentylator Osiowy ENDURO	Mercedes GBA	4 l	2,5 l / godz.
8	Piła łańcuchowa Stihl 291	Mercedes GBA	0,5 l	1 l / godz.
9	Piła łańcuchowa Stihl MS 391	Mercedes GBA	0,65 l	1,2 l / godz.
10	Piła łańcuchowa Stihl MS 251	Ford Ranger	0,5 l	1 l / godz.
11	Piła Tarczowa Stihl TS 700	Mercedes GBA	1 l	2 l / godz.
12	Agregat Prądotwórczy K2500 Pro	Garaż	12 l	3,5 l / godz.
13	Agregat Gaśniczy Amgloco Honda GX270	Ford Ranger	5,32 l	5 l / godz.
14	Pilarka Spalinowa Hecht	Garaż	0,5 l	1 l / godz.

OPIS DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH

W dniu 26 czerwca 2025 r. Komisja Rewizyjna dokonała oględzin remizy OSP Sokołowsko w obecności Prezesa OSP Sokołowsko Pana Pawła Zimnowodzkiego. W trakcie spotkania dokonano oględzin stanu technicznego użytkowanego obiektu oraz odebrano wyjaśnienia i komentarze Pana Prezesa.

Ustalenia:

Obiekt OSP Sokołowsko na dzień dzisiejszy składa się z dwóch pomieszczeń garażowych i 5 pomieszczeń gospodarczych.

Pierwsze z pomieszczeń garażowych służy do przechowywania pojazdów będących na wyposażeniu jednostki. Pełni ono również funkcję szatni, magazynu odzieży, punktu dowodzenia i pomieszczenia biurowego. Stan techniczny tego pomieszczenia, co do zasady, umożliwia prawidłowe funkcjonowanie OSP Sokołowsko. Drugie pomieszczenie garażowe wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Na dzień dzisiejszy nie spełnia swojego zadania jako garaż do przechowywania pojazdów. Są tam składowane różnego rodzaju inne sprzęty.

Pomieszczenia gospodarcze, które powinny pełnić funkcję zaplecza sanitarnego tj. WC, pryszniców, szatni, pomieszczeń biurowych na dzień dzisiejszy wymagają znacznych nakładów finansowych, aby spełniać swoją rolę. Brak toalety i łazienki powoduje istotny dyskomfort dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.

Istotnym jest również wydzielenie miejsca z zakazem parkowania dla mieszkańców i turystów przy strażnicy OSP Sokołowsko, co umożliwiłoby sprawniejsze wyjazdy wozu bojowego do akcji ratowniczych. Na dzień dzisiejszy często zaparkowane auta uniemożliwiają sprawny wyjazd z garażu.

Do pilnych spraw wymagających podjęcia działań na które zwróciła uwagę Komisja Rewizyjna należy również likwidacja masztu metalowego zamocowanego na obiekcie OSP Sokołowsko. Od kilkudziesięciu lat maszt ten nie spełnia swojej funkcji antenowej, a obecnie stanowi zagrożenie dla członków OSP Sokołowsko jak i również mieszkańców.

Komisja Rewizyjna zaleca również uporządkowanie tylnej części garaży OSP poprzez usunięcie różnego rodzaju odpadów i innych zbędnych przedmiotów.

Z wyjaśnień Prezesa OSP Sokołowsko Pana Pawła Zimnowodzkiego wynika, że na obecny stan strażnicy wpływa również brak odrębnego nr działki przypisanego wyłącznie do obiektu OSP Sokołowsko. Obecnie nr działki jest jeden dla całości terenu na którym znajdują się również pozostałe garaże i grunty przyległe. Wszystkie projekty, umożliwiające pozyskanie środków na remont strażnicy OSP wymagają wyodrębnienia działki na której stoi budynek OSP.

W tej sprawie Komisja Rewizyjna na posiedzenie w dniu 7 lipca zaprosiła Kierownika Referatu Nieruchomości Panią Violetta Leclaire. Z przekazanych wyjaśnień wynika, że obecnie trwają prace nad podziałem całego obiektu, co w dalszej perspektywie umożliwi sprzedaż pozostałych garaży.

WNIOSKI KOMISJI:

1. Stwierdza się głębokie niedofinansowanie w zakresie utrzymania i zabezpieczenia bazy lokalowej, w szczególności zaś konieczność zakończenia prac remontowych drugiego pomieszczenia garażowego oraz części socjalnej, stanowiącej otoczenie dla pracy zastępów osobowych jednostki;
2. Stwierdza się konieczność wyodrębnienia prawno-geodezyjnego dla części nieruchomości, użytkowanej przez jednostkę OSP w Sokołowsku. Realizacja tego zadania umożliwi stworzenie warunków operacji sprzętem pożarniczym (w tym szczególnie wozem bojowym) przy równoczesnym ustaleniu ograniczeń parkowania pojazdów mieszkańców i osób trzecich. Ponadto, posiadanie przez jednostkę OSP. Wyodrębnionej nieruchomości, otworzy jej także możliwości do samodzielnych starań o środki zewnętrzne (poza budżetowe gminy), potrzebne dla finansowania jej działalności, w tym na uzupełnienie potrzebnego sprzętu, jego utrzymanie oraz utrzymanie pomieszczeń obiektu strażnicy w należytych stanie technicznym.
3. W związku z wnioskiem zawartym w pkt 2 zauważa się konieczność usunięcia metalowego masztu antenowego, zainstalowanego na budynku garażu jednostki OSP. Urządzenie to jest od dawna wyłączone z użytkowania, zaś jego stan techniczny może stwarzać zagrożenie dla stanu osobowego jednostki OSP oraz dla mieszkańców sąsiedniego budynku wielomieszkaniowego.
4. Zauważa się konieczność uporządkowania terenu, przylegającego do tylnej części garaży użytkowanych przez kontrolowaną jednostkę OSP (poprzez usunięcie różnego rodzaju odpadów i innych zbędnych przedmiotów).

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Kazimierz Radwański 
2. Barbara Jankowska 
3. Andrzej Morawski 
4. Bogdan Sarnecki 

Podpis (data) kierownika jednostki kontrolowanej


17.08.2015
Kierownik
Andrzej Lipiński